

قسم الزجاج

١- الزجاج المقسى (الالواح المنقوشة وغير المنقوشة)

المواصفة	مدة الفحص (يوم)	اسم الفحص
المواصفة العراقية 3639 لسنة 1999 والمواصفة اليابانية JIS R 3206 لسنة 1989	5	المظهر الخارجي ويشمل (الشقوق والتلثم ، الخدوش ، التقوس ، التموج) الابعاد مقاومة الصدمة بالكرة الفولاذية التهشم

٢- الزجاج غير المقسى (الزجاج العادي ، المعوم ، المصقول ، المطفا ، المنقوش)

المواصفة	مدة الفحص (يوم)	اسم الفحص
المواصفة العراقية 1318 لسنة 1988	3	الابعاد المظهر ويشمل (الفقاعات ، الشوائب ، التموجات ، الخدوش والبقع ، الشقوق ، التقوس والاستواء للسطح)

٣- الكاشي الفرفوري

المواصفة	مدة الفحص (يوم)	اسم الفحص
BS EN 1411 – 2006 ISO 13006 – 2018 ISO 10545	10	المظهر الخارجي تعيين الابعاد تعيين معامل التصدع تعيين معامل الصدمة الحرارية تعيين التجزع تعيين نسبة امتصاص الماء تعيين المقاومة الكيميائية (مقاومة القواعد والحوامض ومقاومة التبقع)

٤- الأدوات الصحية المزججة

أ- المغاسل

المواصفة	مدة الفحص (يوم)	اسم الفحص
المواصفة العراقية 1628 لسنة 1991 المواصفة العراقية 1613 لسنة 1989	12	الابعاد والتفاوت المظهر الخارجي التشوه (الاعوجاج) التجزع امتصاص الماء مقاومة المواد الكيماوية معامل الكسر مقاومة التبقع والحرق

ب- المرافق الشرقية

المواصفة	مدة الفحص (يوم)	اسم الفحص
(المتطلبات) المواصفة العراقية 1628 المواصفة العراقية 1610	12	الابعاد والتفاوت المظهر الخارجي التشوه (الاعوجاج) التجزع امتصاص الماء مقاومة المواد الكيماوية معامل الكسر مقاومة المواد الكيماوية معامل الكسر مقاومة التبقع والحرق فحص الشطف فحص ورق التواليت فحص التلطيخ فحص استيعاب المرفق للماء فحص نشارة الخشب فحص الرش

ب-المرافق الغربية

المواصفة	مدة الفحص (يوم)	اسم الفحص
المواصفة العراقية 1628 (المتطلبات) المواصفة العراقية 1911	12	الابعاد والتفاوت المظهر الخارجي التشوه (الاعوجاج) التجزع امتصاص الماء مقاومة المواد الكيماوية معامل الكسر مقاومة التبقع والحرق فحص التحمل فحص الشطف فحص ورق التواليت فحص التلطخ فحص استيعاب المرفق للماء فحص الكرة فحص نشارة الخشب فحص التناثر

٥- الغلونة انابيب خزانات بليت

المواصفة	مدة الفحص(يوم)	اسم الفحص
SANS 121:2000 ISO1461:1999	5	قياس كمية الغلونة قياس سمك الغلونة

٦- أدوات المادة الزجاجية

المواصفة	مدة الفحص(يوم)	اسم الفحص
المواصفة العراقية 1987 لسنة 1391	2	المظهر الصدمة الحرارية الصدمة الميكانيكية فحص مقاومة الاصباغ السيراميكية للمنظفات

الأدوات الزجاجية المختبرية (قناني)

المواصفة	مدة الفحص (يوم)	اسم الفحص
المواصفة العراقية 3192 لسنة 2000	3	المظهر الابعاد الاجهادات

فحص الصلادة للمعادن

المواصفة	مدة الفحص (يوم)	اسم الفحص
-----	2	تعيين الصلادة بطريقة بريزيل

فحص انابيب (PVC, UPVC)

المواصفة	مدة الفحص (يوم)	اسم الفحص
DIN8061 المواصفة الالمانية DIN8062 المواصفة الالمانية DIN1187 المواصفة الالمانية BS 1329 المواصفة البريطانية BS 1452 المواصفة البريطانية BS 744 المواصفة البريطانية BS 743 المواصفة البريطانية BS 1411 المواصفة البريطانية BS 4660 المواصفة البريطانية ISO 9852 المواصفة ASTM D 1525 المواصفة الامريكية	10	ماهية المادة المظهر الخارجي الابعاد الكتلة الضغط الهيدروستاتيكي مقاومة المواد الكيماوية (داي كلورو ميثان) الصدمة الميكانيكية التمدد الطولي التمدد الحراري

فحص انابيب PE

المواصفة	مدة الفحص (يوم)	اسم الفحص
DIN 8074 المواصفة الالمانية DIN 8075 المواصفة الالمانية BS 12201 المواصفة البريطانية BS 4427 المواصفة البريطانية	7	ماهية المادة المظهر الخارجي الابعاد الكتلة الضغط الهيدروستاتيكي مقاومة المواد الكيماوية (داي كلورو ميثان) الصدمة الميكانيكية التمدد الطولي التمدد الحراري

PPR فحص انابيب

المواصفة	مدة الفحص(يوم)	اسم الفحص
DIN 8077 المواصفة الالمانية DIN 8078 المواصفة الالمانية DIN 16962 المواصفة الالمانية	7	ماهية المادة المظهر الخارجي الابعاد الكتلة الضغط الهيدروستاتيكي مقاومة المواد الكيماوية (داي كلورو ميثان) الصدمة الميكانيكية التمدد الطولي التمدد الحراري

فحص انابيب الفولاذ الكربوني

المواصفة	مدة الفحص(يوم)	اسم الفحص
المواصفة العراقية رقم 2000/2096	7	المظهر الخارجي الابعاد الكتلة الضغط الهيدروستاتيكي

فحص الكازكيت المستخدم في خزانات مياه الشرب

المواصفة	مدة الفحص(يوم)	اسم الفحص
المواصفة البريطانية BS6920 المواصفة العراقية 1937 المواصفة العراقية 417	30	السمية البكتولوجي

فحص الانابيب المستخدم في خزانات مياه الشرب

المواصفة	مدة الفحص (يوم)	اسم الفحص
المواصفة البريطانية BS6920 المواصفة العراقية 1937 المواصفة العراقية 417	30	السمية البكتولوجي

فحص مواد العزل المائي الاكربليكية

المواصفة	مدة الفحص(يوم)	اسم الفحص
المواصفة البريطانية BS12390 المواصفة الامريكية ASTM C 321 المواصفة الامريكية ASTM D 471 المواصفة الامريكية ASTM D 2370	14	مقاومة التلاصق الضغط الهيدروستاتيكي مقاومة المواد الكيماوية والسوائل تحمل فرق درجات الحرارة زمن الجفاف الاولي زمن الجفاف النهائي الاستطالة

فحص اجهادات الزجاج

المواصفة	مدة الفحص(يوم)	اسم الفحص
-----	2 يوم	فحص الاجهادات